

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.MX03.H01349

Срок действия с 03.09.2008 г. по 03.09.2011 г.

0882617

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 26 июля 2006 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

## ПРОДУКЦИЯ

РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЫЕ модели S2,  
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 3517

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

код ТН ВЭД

7616 99 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SIRA GROUP (TIANJIN) ALUMINIUM PRODUCTS CO., LTD

HeShan Road HuiHai Street, 301600 Economic Development Area Jinghai, TianJin, CHINA;  
тел. 0086-2268609197, факс 0086-2268609198

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН SIRA GROUP (TIANJIN) ALUMINIUM PRODUCTS CO., LTD

HeShan Road HuiHai Street, 301600 Economic Development Area Jinghai, TianJin, CHINA,  
тел. 0086-2268609197, факс 0086-2268609198

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 746/2-MX07-08 от 25.08.2008 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 31.08.2006.

Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.493.П.07.1803.08.08 от 28.08.2008, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

Акта о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой SIRA GROUP (TIANJIN) ALUMINIUM PRODUCTS CO., LTD, от 28.05.2008.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № 3588-A от 10.03.2008, выданный CERMET на систему качества SIRA GROUP (TIANJIN) ALUMINIUM PRODUCTS CO., LTD согласно UNI EN ISO 9001:2000.

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110°C и рабочим давлением до 1,6 МПа. Обработанная вода (рН) воды должен быть не менее 7 и не более 8.

Сертификация проводится по схеме За.

Руководитель органа

Эксперт

В.И.Горбунов

инженер, фантом

Л.Д.Трифорова

инженер, фантом

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

